

水質検査報告書

整理No. W201210-0024

2020年12月17日

23245

計量証明事業登録福岡県濃度第39号
建築物飲料水水質検査業登録
福岡県水第46号

株式会社CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062福岡市東区松島5丁目7番6号
TEL 092(623)2211
FAX 092(623)2212

2020年12月10日 に受けました試料の検査結果は下記のとおりです。

試料名	井戸水		
採取年月日	2020年12月10日 14:10		
採取者	森尾 賢		
検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	12	個/㎖	100個/㎖以下
大腸菌	不検出		不検出
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	mg/ℓ	10mg/ℓ以下
亜硝酸態窒素	不検出 (0.004 未満)	mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下
塩化物イオン	57	mg/ℓ	200mg/ℓ以下
有機物(全有機炭素:TOC)	0.5	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
pH値	6.7 (21℃)		5.8以上8.6以下
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1未満	度	5度以下
濁度	0.1 未満	度	2度以下
鉄及びその化合物	不検出 (0.03 未満)	mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	mg/ℓ	300mg/ℓ以下
	- 以下余白 -		
備考	上記水質検査項目については、水道法基準に適合である。		
検査責任者	森時 達行 		